



DESCRIPCIÓN

Garrafa de gas diseñada para recargar un equipo de refrigeración que presenta una leve pérdida de carga, efectuando un sellado rápido de fugas e inmediata puesta en funcionamiento.

APLICACIONES FRECUENTES

Recarga de gas para sellado de fugas de hasta 0.3 mm en sistemas de refrigeración.

Carga de gas refrigerante en equipos funcionales a los que se quiere proteger preventivamente de potenciales micro pérdidas futuras.

PREPARACIÓN

Antes de utilizar el Gas R600a Anton Chem con Sellador es importante que se realice una revisión del sistema para estar seguros de que su aplicación será eficiente.

Para ello realice lo siguiente:

- Identificar el punto de carga del sistema. Conectar allí una bomba de vacío.
- Realizar vacío al sistema durante 5 minutos.
- Medir con manómetro el vacío alcanzado.
- Apagar la bomba
- Monitorear con el manómetro que el vacío se mantenga por al menos 4 minutos.
- En caso de que se pierda el vacío en ese tiempo el producto Anton Chem Gas refrigerante con Sellador **NO** será efectivo. Una vez que se confirma la efectividad del producto, puede avanzar a la carga del equipo.

MODO DE USO

Anton Chem Gas R600a con Sellador debe trabajarse como cualquier otro cartucho de gas pues el aditivo sellador se encuentra completamente disuelto en el producto, por lo cual al realizar la carga del equipo se garantiza el ingreso de gas y sellador al mismo tiempo.

Para un correcto funcionamiento se recomienda realizar una carga completa del equipo con este producto, y no realizar recargas sobre equipos que ya poseen gas en su interior pues es la única manera de asegurarse que el aditivo estará presente en la concentración necesaria para hacer efectiva su tarea.

Como lo enuncian las buenas prácticas de la técnica de carga, es muy importante realizar vacío previo a ingresar el gas, de modo tal de evacuar al máximo todo el aire presente en el sistema como así también remanentes de la carga anterior.

Agitar unos minutos el envase antes de usar

Una vez se haya cargado la cantidad adecuada para el equipo y se hayan corroborado las presiones de trabajo óptimas, encienda

el equipo y déjelo trabajar en su menor temperatura configurable por al menos 30 minutos. De esta manera asegurará una circulación del producto por todo el sistema, sellando las micro fugas que pueda existir.

RESULTADO

Luego de dejar trabajar el equipo por **30 minutos** la fuga del sistema se encontrará sellada y no habrá más pérdidas de refrigerante.

PRECAUCIONES

Asegurarse de utilizar la cantidad requerida para el tamaño de equipo, caso contrario no logrará completar el sello del punto de fuga.

PRESENTACIÓN

Envases de 170 grs

RENDIMIENTO

Depende del tipo de gas y el tamaño del equipo a recargar.

ADVERTENCIAS

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor

experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el uso previsto.

Para más información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular

En caso de ingestión no inducir al vómito. Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.