

DESCRIPCIÓN

Agente de Limpieza ANTON FLUSH es un líquido volátil especialmente diseñado para el lavado interno de líneas frigoríficas, sin dejar ningún tipo de residuo.

APLICACIONES FRECUENTES

Limpieza interna de sistemas de refrigeración. Altamente recomendado cuando se debe reemplazar un compresor que se ha dañado y ha contaminado el sistema con restos de hollín y aceite.

PREPARACIÓN

Antes de proceder a realizar la limpieza es fundamental aislar el compresor, pues el solvente puede dañar el bobinado interno del mismo; su aplicación está pensada para el sistema de tuberías.

MODO DE USO

- Aislar el compresor del sistema y dejar libres los dos extremos de la tubería.
- Asegurarse de tener un recipiente receptor del líquido en el extremo contrario al que se aplicará el solvente.
- Colocar el conector para aplicar el producto en el extremo de la tubería por el que comenzará la limpieza y presionar para generar un sello momentáneo.
- Abrir la garrafa y realizar aplicaciones sucesivas de pocos segundos, de modo tal de generar pulsos de Agente de Limpieza ANTON FLUSH en el interior del sistema.
- Repetir la operación en sentido inverso de las tuberías.
- Asegurarse que Agente de Limpieza ANTON FLUSH recorra todo el circuito.

Se podrá ver salir por el otro extremo solvente con restos de contaminaciones de las tuberías.

- Dejar el equipo sin conectar el compresor al menos 15 minutos de modo de asegurarse que todo el excedente de Agente de Limpieza ANTON FLUSH presente en el interior de las tuberías se evapore.
- Realizar un barrido con nitrógeno antes de conectar el compresor para eliminar cualquier vapor de solvente remanente.
- Conectar el compresor y avanzar con la instalación acorde, sometiendo el equipo a vacío previo a la carga del refrigerante.

RESULTADO

Aplicando Agente de Limpieza ANTON FLUSH es posible asegurarse que se ha eliminado todo tipo de suciedad en el sistema interno.

PRECAUCIONES

Tener especial cuidado en que Agente de Limpieza ANTON FLUSH no entre en contacto con el sistema eléctrico del equipo para prevenir daños secundarios.

Luego de realizado el trabajo de limpieza, dejar evaporar bien todo el excedente para que el mismo no contamine el sistema interno, afectando el funcionamiento del equipo.

IMPORTANTE: Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar intoxicaciones con el solvente dada su alta volatilidad. En caso de sufrir mareos leves o principios de dolor de cabeza detener la operación y desplazarse al aire libre, permaneciendo unos minutos allí hasta recuperar.

PRESENTACIÓN

Envase presurizado por 900 grs.

RENDIMIENTO

Se recomienda usar siempre el doble Agente de Limpieza ANTON FLUSH respecto a la cantidad de gas refrigerante que carga el equipo a limpiar.

ADVERTENCIAS

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el uso previsto.

Para más información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular.
- Mascarilla.

En caso de sufrir mareos leves o principios de dolor de cabeza detener la operación y desplazarse al aire libre, permaneciendo unos minutos allí hasta recuperarse. Si el cuadro no cesa consultar a un médico.

En caso de ingestión no inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar con el Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.